

PRZEDMIAR

<i>Lp.</i>	<i>Opis</i>	<i>jedn.obm.</i>	<i>obmiar</i>
1.	Demontaż balustrad z kształtowników stalowych	m	23,4
2.	Wykonanie balustrad schodowych ze stali nierdzewnej z mocowaniem poręczy na balustradzie na wysokości 75 cm i 90 cm od płaszczyzny ruchu. Profil poręczy zbliżony do koła lub owalu o średnicy 3 - 4,5 cm. Część poręczy wysunięta poza pochylnię musi zostać zakończona w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie i oznaczona kolorem kontrastującym z otoczeniem. Prace muszą zostać wykonane zgodnie z Modelem Dostępnej Szkoły.	m	34,6
3.	Wykonanie balustrad schodowych ze stali nierdzewnej z mocowaniem poręczy na balustradzie na wysokości 110 cm od płaszczyzny ruchu. Przestrzeń pomiędzy profilami wypełniona szybą o grubości 8 mm. Profil poręczy zbliżony do koła lub owalu o średnicy 3 - 4,5 cm. Część poręczy wysunięta poza pochylnię musi zostać zakończona w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie i oznaczona kolorem kontrastującym z otoczeniem. Prace muszą zostać wykonane zgodnie z Modelem Dostępnej Szkoły.	m	7,5